

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому,
Каменскому и Воловскому районам Тульской области
301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93

г.Ефремов

(место составления акта)

« 10 » августа 20 18 г.

(дата составления акта)

15 часов 30 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 144

по адресу/адресам: Тульская область, г.Ефремов, ул.Садовая, д.10.

(место проведения проверки)

На основании распоряжения: № 144 от 25.07.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)).

проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная, выездная)

объекта защиты – здания, помещений и территории Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 13» /МКДОУ «ЦРР - детский сад № 13», юридический адрес – Тульская область, г.Ефремов, ул.Садовая, д.10, место фактического осуществления деятельности по адресу: Тульская область, г.Ефремов, ул.Садовая, д.10. ИНН 7113015988 ОГРН 1027102875997 от 29.05.2000г.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

01.08.2018г. с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 06.08.2018г. с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.,

07.08.2018г. с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 10.08.2018г. с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 30 мин.

Продолжительность проверки: 5 часов, 00 минут, в течении 4 рабочих дней, объект защиты – здание, помещения и территория МКДОУ «ЦРР - детский сад № 13» по адресу: Тульская область, г.Ефремов, ул.Садовая, д.10.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) заведующий МКДОУ «ЦРР - детский сад № 13» Ильяшенко
Антонина Сергеевна 01.08.18г. в 10 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам капитан внутренней службы Павлов Евгений Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МКДОУ «ЦРР - детский сад № 13»
Ильяшенко Антонина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

№п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Не проведена модернизация и не приведена автоматическая установка пожарной сигнализации в соответствие с предъявляемыми требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и проводам и т.д.	Свод правил 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.4.5 «Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315». ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.6 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.13.2 «Формирование сигналов управления системами оповещения 1, 2, 3-го типа по НПБ 104, а также технологическим, электротехническим и другим оборудованием, блокируемым системой пожарной сигнализации допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом рекомендуется применять оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара». п.13.3. «Для формирования команды управления по п.13.1 в защищаемом помещении или зоне должно быть не менее: трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы дымпороговых приборов или в адресные шлейфы, или в три независимых радиальных шлейфа дымпороговых приборов; четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа дымпороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф».	Руководитель учреждения

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- не выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

Заведующий МКДОУ
«ЦДР – детский сад № 13» Ильяшенко А.С.

Старший инспектор ОНД и ПР
по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам
Павлов Е.Н.

(подпись проверяющего)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №144 от 25.07.18г, протокол № 151 от 07.08.18г, предписание №144/1/1 от 10.08.18г, копия декларации ПБ, копия приказа № 32-АД от 01.09.17г об обеспечении ПБ, копии удостоверений об обучении ПТМ завхоза и заведующей № 2651 от 08.05.18г и №621 от 28.06.16г, копия должностной инструкции завхоза, копия инструкции ответственного за ПБ, копия инструкции о мерах ПБ в учреждении, копия журнала инструктажей ПБ, копия контракта № 14 об оказании услуг связи, копия контракта № 201/17/39 от 25.12.17г на оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию аппаратуры передачи сигнала от установок АПС на линию 01, копия контракта № 200/17/39 от 25.12.17г на оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию системы АПС и СООП, копия акта проверки работоспособности средств обеспечения ПБ зданий и сооружений от 01.07.18г, копия журнала на огнетушители, копия выписки из приказа № 313 от 28.07.2000г о назначении на должность заведующей, копия выписки из приказа № 33-АД от 01.09.17г о создании пожарной дружины, акт проведения тренировочных занятий по эвакуации, справки проведения бесед на противопожарную тематику, список прошедших инструктаж о мерах ПБ.

Старший инспектор ОНД и ПР по Ефремовскому;

Каменскому и Воловскому районам

Павлов Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 10 » августа 2018г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МКДОУ «ЦРР - детский сад № 13» Ильяшенко Антонина
Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » августа 2018г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)